

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
R 50023076

Blatt *Page*  
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*  
W.J.L.

Unser Zeichen *Our Reference*  
02-KL- 09864030 002

Ausstellungsdatum  
13.03.2003

*Date of Issue*  
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*  
Korea Auto Controls Co., Ltd.  
150-55 Kajwa-Dong,  
Seo-Ku,  
Incheon  
Rep. of Korea

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*  
01-AK-09864030 002

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*  
EN 60255-1-00:1997  
EN 60255-23:1996

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit*

Relais (Relay)

Type Designation : HR705-\*P-\*\*\* Series (KACON) 5  
\* \*\*\* = see page 02

Ambient Temperature : max. 70°C

Rated Contact Voltage: AC 250V, cos (phi)=1  
DC 30V, L/R=0ms

Rated Contact Current: 7A for HR705-2P-\*\*\* or HR705-3P-\*\*\* 1  
5A for HR705-4P-\*\*\* 1

Electrical Endurance : 100.000 operations  
at 1.800 operations/h

Description of the series on page 02



7

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above-mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com

Dipl.-Ing. F. Nispel