

Zertifikat Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 9937118

Blatt Page
01

Ihr Zeichen Client Reference
Won-Jae Lee


Unser Zeichen Our Reference
00143- UR/yy- E9968007E01

Ausstellungsdatum Date of Issue
28.07.99 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
KACON Co., Ltd.
150-55 Gajwa Dong, Seo Gu
Incheon Shi 404-250
R.O.K.

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
KACON Co., Ltd.
150-55 Gajwa Dong, Seo Gu
Incheon Shi 404-250
R.O.K.

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

EN 60947-1:1997+A1
EN 60947-5-1:1997+A11

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

SCHALTER (Control Switch)

Type Designation:	Kx Series	6
x stands for:	(P : Push Button Switch, S : Selector Switch, E : Emergency Switch, LP: Lighted Push Button Switch, D : Double Switch)	1 1 1 1 1

Rating: Utilization category AC-12
AC 24V, 10A
AC 48V, 10A
AC 110V, 10A
AC 250V, 6A
AC 440V, 2A


continued on page 02

11

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle



Zertifikat Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 9937118

Blatt *Page*
02

Ihr Zeichen *Client Reference*
Won-Jae Lee


Unser Zeichen *Our Reference*
00143- UR/yy- E9968007E01

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
28.07.99
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
KACON Co., Ltd.
150-55 Gajwa Dong, Seo Gu
Incheon Shi 404-250
R.O.K.

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
KACON Co., Ltd.
150-55 Gajwa Dong, Seo Gu
Incheon Shi 404-250
R.O.K.

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60947-1:1997+A1
EN 60947-5-1:1997+A11

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

SCHALTER (Control Switch)

Continuation

Rating: Utilization category AC-15
AC 24V, 10A
AC 48V, 10A
AC 110V, 6A
AC 250V, 4A
AC 440V, 1.5A

Utilization category DC-13
DC 24V, 6A
DC 48V, 2A
DC 110V, 0.8A
DC 250V, 0.27A

Electrical life/
x10000: 20

continued on page 03

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle



Zertifikat Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 9937118

Blatt Page
03

Ihr Zeichen Client Reference
Won-Jae Lee


Unser Zeichen Our Reference
00143- UR/YY- E9968007E01

Ausstellungsdatum Date of Issue
28.07.99 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
KACON Co., Ltd.
150-55 Gajwa Dong, Seo Gu
Incheon Shi 404-250
R.O.K.

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
KACON Co., Ltd.
150-55 Gajwa Dong, Seo Gu
Incheon Shi 404-250
R.O.K.

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

EN 60947-1:1997+A1
EN 60947-5-1:1997+A11

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

SCHALTER (Control Switch)

Continuation

Mechanical life/
x10000:

200 (Push Button Switch,
Lighted Push Button Switch)
50 (Emergency Switch,
Selector Switch)

Contact Form:

Double gap contact element
with two terminals:
Y (NC), X (NO)
Remark: X does not apply to
Emergency Switch

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle



TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Dr. R. Frankenberger